

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 18230041000108441832

Дата «14» ноября 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Удмуртской Республике

«08» декабря 2023г., 09 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Ижевск

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шабердинская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование МБОУ «Шабердинская СОШ») ИНН 1808700647, ОГРН 1021800649397, чрезвычайно высокая категория риска, объект контроля – соблюдение обязательных требований

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению):

- 427015, Удмуртская Республика Завьяловский район, д. Шабердино, ул. Советская, д. 29

- 427015, Удмуртская Республика Завьяловский район, д. Шабердино, ул. Советская, д. 27

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «23» ноября 2023г.
по «08» декабря 2023г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Приказа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» от 07.02.2023г. №73/п, Приложения 3 с "24" ноября 2023г.
по "07" декабря 2023 г.

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: измерение температуры горячих блюд с "23" ноября 2023г.
по "27" ноября 2023 г.

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской республике Зориной Ксенией Николаевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

- 1) специалисты: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
- 2) эксперты (экспертные организации): Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510616 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18.05.2015г., Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710049 дата внесения в реестр 30.04.2015г.»

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор Королева Елена Аркадьевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр, в следующие сроки: 23.11.2023г

- 2) отбор проб (образцов) в следующие сроки: 23.11.2023г
- 3) испытание в следующие сроки: с 23 ноября 2023г. по 01 декабря 2023г.
- 4) инструментальные исследования в следующие сроки: с 23 ноября 2023г. по 27 ноября 2023г.
- 5) экспертиза в следующие сроки: с 23 ноября 2023г. по 06 декабря 2023г.
- 6) истребование документов в следующие сроки: 23.11.2023г

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- документы, подтверждающего полномочия законного представителя юридического лица;
- документы, подтверждающие наличие прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра на работников (личные медицинские книжки сотрудников), список сотрудников с датой приема на работу с данными о прохождении медицинского осмотра и гигиенической аттестации;
- договор на организацию питания учащихся на 2023-2024 учебный год;
- приказ о создании бракеражной комиссии;
- расписание перемен, график питания на 2023-2024 учебный год;
- информацию о фактическом количестве детей по классам;
- утвержденное меню организации питания детей с 1 по 11 классы;
- фактические меню за 10 дней (с 10.11.2023г по 23.11.2023г)
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции, технологическую документацию (технологическая карта, технико-технологическая карта, сборники рецептур блюд) на все блюда по фактическому меню на 23.11.2023года

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- Федерального Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Закон № 52-ФЗ)

Согласно ст. 11 Закона № 52-ФЗ юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

Согласно п. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно п. 3 ст. 39 Закона РФ № 52-ФЗ соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В нарушение ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального Закон № 52-ФЗ в МБОУ «Шабердинская СОШ» выявлены нарушения требований санитарного законодательства:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - "СанПиН 1.2.3685-21)

Согласно п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Согласно раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 уровень коэффициента пульсации в учебных кабинетах должен составлять не более 10%. Установлены требования к совмещенному освещению в зависимости от назначения помещения. В учебных кабинетах уровень освещенности на поверхности столов и парт должен составлять не менее 300 лк, на середине доски – не менее 500 лк.

В нарушение п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 полученные в результате проведенных инструментальных измерений уровни искусственной освещенности, уровни коэффициента пульсации в обследованных помещениях не укладываются в нормируемые значения, а именно: измеренные уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах № 26 (середина доски 250 лк), № 27 (середина доски 160 лк), №34 (середина доски 425 лк, на партах – 200 лк) ниже гигиенического норматива 500 лк на середине доски и 300 лк на рабочих поверхностях столов и парт.

Измеренные уровни коэффициента пульсации в учебных кабинетах № 25 (рабочие столы и парты 17%), №11 (рабочие столы и парты 28%, середина доски 37%), №14 (рабочие столы и парты 32%, середина доски 45%), выше гигиенического норматива 10%.

Данные нарушения подтверждаются экспертным заключением №2543 от 30.11.2023г, протоколом измерения искусственной освещенности №857-О от 27.11.2023 г., протоколом измерения коэффициента пульсации №858-Пульс от 27.11.2023г.

Согласно п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением.

В нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах №25, №34 при освещении классной доски и в системе общего освещения используются разные типы ламп (светодиодные и люминесцентные). Данные нарушения подтверждаются экспертным заключением №2543 от 30.11.2023, протоколом измерения искусственной освещенности №857-О от 27.11.2023 г., протоколом измерения коэффициента пульсации №858-Пульс от 27.11.2023г.

Согласно п. 1.5. СП 2.4.3648-20 работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

Согласно Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н (ред. от 01.02.2022) "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (далее - Приказ №29н) установлены требования (п. 25) к прохождению предварительных и периодических медицинских осмотров и гигиенической аттестации для работников общественного питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций) и работников организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей 1 раз в год с проведением исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу.

В нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20, Приказа N 29н в представленных личных медицинских книжках сотрудников МБОУ «Шабердинская СОШ» у 33 сотрудников отсутствуют отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с периодичностью 1 раз в 2 года: у Королевой Е.А. (ЛМК № 44728959), Гребенкиной М.В. (ЛМК № 44728958), Ивановой Н.В. (ЛМК № 40856635), Филипповой А.В. (ЛМК № 51109268), Королевой М.Б. (ЛМК № 53155141), Шаньгиной Э.В. (ЛМК № 47114347), Павловой М.В. (ЛМК № 32484745), Шубиной Т.Ю. (ЛМК № 47744651/18395164), Ведякиной Н.Ю. (ЛМК № 38585399/0052696), Тороховой Н.Р. (ЛМК № 29907747), Копысова Н.Н. (ЛМК № 14439821), Дмитриенко И.А. (ЛМК № 39495744), Соколовой А.С. (ЛМК № 36439893), Шудеговой Н.Д. (ЛМК № 40856810), Малых Н.Ю. (ЛМК №

37769260), Салимовой Н.П. (ЛМК № 24027070), Тебеньковой И.А (ЛМК № 51109876), Тюлькиной О.М. (ЛМК № 41239015), Радыгиной А.В. (ЛМК № 50541349), Широбокова А.Ю. (ЛМК № 52401425), Пушиной В.М. (ЛМК № 40857264), Меньковой А.П. (ЛМК № 31240853), Скурихиной М.Л. (ЛМК № 36164709), Стерховой И.В. (ЛМК № 55485180), Морозовой Т.Л. (ЛМК № 40857263/11272686), Плетневой Л.С. (ЛМК № 55485381), Медведева Л.Г. (ЛМК № 39499518), Николаевой В.Л. (ЛМК № 4194337), Дзюиной Л.В. (ЛМК № 51342011), Вахрушевой Л.М. (ЛМК № 40857044/23705961), Баймачевой Н.А.(ЛМК № 55485382), Ложкиной А.Д. (ЛМК № 51342088), Коршунова М.А. (ЛМК № 54529735).

В представленных личных медицинских книжках сотрудников МБОУ «Шабердинская СОШ» обнаружены нарушения в прохождении медицинского осмотра: отсутствует отметка о прохождении:

- врача терапевта - у Коршунова М.А., Королевой М.Б.;
- врачей психиатра, нарколога - у Павловой М.В.;
- врача отоларинголога у Медведева Л.Г., Морозовой Т.Л., Баймачевой Н.А., Вахрушевой Л.М., Дзюиной Л.В., Копысова Н.Н., Ведякиной Н.Ю., Тороховой Н.Р., Шубиной Т.Ю.

Данные нарушения подтверждаются экспертным заключением №2544 от 30.11.2023г.

Согласно п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

В нарушение п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 6 учебных кабинетов начальных классов не обеспечены горячим водоснабжением, установлены раковины с подводкой только холодного водоснабжения. Кабинет технологии для мальчиков, кабинет технологии для девочек, 3 лаборантские физики, химии, биологии, кабинет совмещенный для занятия физикой, химией, биологией не обеспечены горячим водоснабжением (установлены раковины с подводкой только холодного водоснабжения). Туалеты для мальчиков, туалеты для девочек на 1 и 2 этаже не обеспечены горячим водоснабжением. Данное нарушение подтверждается протоколом осмотра от 23.11.2023 г.

Согласно п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 в кабинете №32 (химия, биология, физика) пол (линолеум) с дефектами в виде больших дыр, в местах отсутствия линолеума (в местах наличия дыр) бетонное покрытие пола, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции. Данное нарушение подтверждается протоколом осмотра от 23.11.2023 г., фотоснимками №1, 4.

Согласно п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 туалетные комнаты оборудуются туалетными кабинками с дверями.

Согласно п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в дошкольной организации в старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.

В нарушение п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в туалетном помещении старшей группы детского сада, расположенного в восточном крыле здания школы, туалетные кабинки не оборудованы дверями. Данное нарушение подтверждается протоколом осмотра от 23.11.2023 г., фотоснимками №2, 3.


Согласно п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

12. К настоящему акту прилагаются:

- Протокол осмотра от 23.11.2023г.;
- Протоколы отбора проб (образцов) от 23.11.2023г.;
- Экспертное заключение №2548 от 01.12.2023г.;
- Экспертное заключение №2543 от 30.11.2023г.;
- Экспертное заключение №2544 от 30.11.2023г.;
- Экспертное заключение №2555 от 01.12.2023г.;
- Экспертное заключение №2584 от 06.12.2023г.;
- Протокол измерения температуры готовых блюд №500-Т от 27.11.2023г.;
- Протокол лабораторных исследований №9000 от 01.12.2023г.;
- Протокол лабораторных исследований №9001 от 30.11.2023г.;
- Протокол лабораторных исследований №9000/1-9000/2 от 29.11.2023г.;
- Протокол измерения коэффициента пульсации №858-Пульс от 27.11.2023г.;
- Протокол измерения искусственной освещенности №857-О от 27.11.2023г.;
- Протокол измерений параметров микроклимата №501-М от 27.11.2023г.;
- предписание №2526 от 08.12.2023
- предписание №2527 от 08.12.2023

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт ОСН Зорина К.Н.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

директор
(должность)

Б.И.
(подпись)

Карасева
(ФИО)

08.12.23 9.15
(дата, время)